



Vegetation dichter als 5,00m am Leitersetz

Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

Unterlage 4.3
Blatt 02/03

bayernwerk

110-kV-Ltg. Arzberg - Wölsau - Wunsiedel
Ltg.Nr. E93

Längenprofil
1. Deckblatt
Mast Nr. 24 - Mast Nr. 28

Maßstab: der Längen 1 : 2000, der Höhen 1 : 500

DIN VDE-Bestimmung: DIN VDE 0210/05/69/Ed.02/2010-11, Windzone II

Masttyp: A-2-D-2004.1, A/2/70.1/verst.

Belegung: 2x3x1,0/3,2/30,30, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8

Leitersetz: 2x3x1,0/3,2/30,30, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8

Erdspeitspitze: 2x1,0/3,2/30,30, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8

Leitersetz/Sonstige Belegung: 2x1,0/3,2/30,30, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8, M25+5.8

Kettfernlänge: Da: 1,00m/183kV, 110kV-VII, Dn: 1,5m/173kV, 110kV-VII

Seitliche Überhöhung: 7,50 m, in rechts oder links oder links aufgetrennt

Planfeststellungsunterlagen

Aufstellungsdatum: 29.06.2022

Bayern: 19

Teilnetzt: T50 GmbH

IA: *Chen*

MA: *Chen*

Mastabmaß: 1:2000 (+5,0) Einmal Maßstab

Denkmalschutz: Unterschilf

Planfeststellungsbehörde: Planfeststellungsbehörde mit Beschluss der Regierung von Oberfranken vom 24.07.2023, AZ: 22-3322-6/18, Bayreuth, 24.07.2023

geb. Schneider, Freudenberger und Partner, Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik, 91052 Bayreuth, Unterschilf