



STARKSTROM-ANLAGEN-GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Planfestgestellt mit Beschluss der Regierung von Oberfranken vom 08.11.2021, Az. 22-3322-5/18 Bayreuth, 08.11.2021



gez. Stadler
Regierungsdirektorin

Schichtenverzeichnis Nr.

(für Baugrunduntersuchungen)

Mast-Standort Nr.: 13 T 35

110 kv. Ltg. Untersteinach - Münchberg

A.-Nr.:

Auftraggeber: BELG (Verbindung BELG M. Nr. 9 - BAG M. Nr. 48)

Verteiler: weiß = Abt. Statik
gelb = Gruppe
blau = Auftraggeber
grün = Bauakte

Mächtigkeit m	Erbohrte Schichten			Bemerkungen, besondere Angaben über Wasserführung
	a) Bodenhauptart	d) Festigkeit b. Bohren	f) übliche Benennung	
Bis unter Ansatzpunkt	b) Beimengungen	e) besondere Merkmale	g) Beschaffenheit, Zustandsform des bindigen Bodens	
	c) Farbe			
0,2	a) Mutterboden	d)	f)	
0,2	b)	e)	g)	
	c) braun			
2,4	a) Mittel - Grobsand	d) festgelagert	f)	
2,6	b) ca 20 % Steine bis 20 mm Ø	e) schwer zu bohren	g) hart	Kalkstein, Fels
	c) gelb			
	a)	d)	f)	nicht tiefer zu kommen
	b)	e)	g)	Mit Texoma Bohrgerät even- tuell tiefer zu bohren
	c)			
	a)	d)	f)	
	b)	e)	g)	
	c)			
	a)	d)	f)	
	b)	e)	g)	
	c)			

Ansatzpunkt: _____ m über N. N.

Bodenproben Nr. _____ zur Prüfung am: _____ 19 _____

Ansatzpunkt: _____ m unter Geländehöhe (Erde)

an: _____

Grundwasserstand unter Erde: _____ m am: _____ 19 _____

Wasserproben Nr. _____ zur Prüfung am: _____ 19 _____

Höchstes Grundwasser unter E: _____ m am: _____ 19 _____

an: _____

Bohrloch: 150 mm Ø Bohrwerkzeug: Wirth hergestellt am: 2. 4. 19 74 Wetter: trocken

Lageskizze:
Am Maststandort gebohrt

Marktleugast den 2. 4. 19 74

aufgetragen: _____

ausgeführt: Hanke